



**berlare**

## **Retributie op het ter beschikking stellen van elektriciteit op foren (gemeenteraad 20/09/2004)**

### **Artikel 1: ter beschikkingstelling van gemeentelijke aansluitkast**

De gemeente stelt aan de foorexploitant een vaste gemeentelijke aansluitkast ter beschikking voor elektriciteitsleveringen in laagspanning op een openbare plaats op haar grondgebied, ten behoeve van foorattracties. De foorexploitant mag deze kast niet voor andere doeleinden en ook niet ten behoeve van derden aanwenden.

Het College van Burgemeester en Schepenen dient vooraf zijn toestemming te geven voor elke toegang tot de gemeentelijke aansluitkast.

### **Artikel 2: aanvraag - beslissing**

De kandidaat-energiegebruiker richt de aanvraag voor de toegang tot de gemeentelijke aansluitkast aan het College van Burgemeester en Schepenen, dit minstens 60 kalenderdagen voor het betrokken evenement.

Hij bezorgt hiervoor een aanvraag per brief, per fax of per e-mail gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Volgende gegevens dienen te worden overgemaakt:

- identiteit / adres / telefoonnummer / e-mailadres van de aanvrager
- situering en doel van het gebruik van de aansluitkast
- situering (adres)
- opgesteld vermogen
- eenfasig of driefasig
- tijdstip en periode van gebruik (aantal dagen)

De kandidaat-energiegebruiker kan voor alle inlichtingen terecht op de technische dienst van de gemeente.

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag zijn beslissing mede aan de foorexploitant.

### **Artikel 3: gebruiksvergoeding**

De foorexploitant betaalt aan de gemeente een 'all-in'-vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast. De vergoeding is forfaitair vastgelegd op 50,00 euro per kermis voor een één-fasige aansluiting en op 100,00 euro voor een drie-fasige aansluiting.

De gebruiksvergoeding dekt zowel de vaste kosten als de variabele kosten van de gemeente en is opgenomen in bijlage 1 van dit reglement die jaarlijks kan worden geactualiseerd.

De verbruiksvergoeding is vooraf betaalbaar door storting op het rekeningnummer 091-0002642-52, d.w.z. voordat aan de foorexploitant toegang verleend wordt tot de meterkast en binnen de 10 kalenderdagen na het overmaken door de gemeente aan de foorexploitant van de toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. Bij gebrek aan tijdige betaling vervalt de aanvraag van de foorexploitant.

### **Artikel 4: toegang - veiligheid**

De gemeentelijke afgevaardigde zet de installatie in dienst (er is een automaat per stopcontact) op voorwaarde dat de foorexploitant een geldig attest voorlegt inzake de jaarlijkse keuring van zijn binneninstallatie.

De gemeentelijke afgevaardigde wijst aan de foorexploitant het stopcontact (nummer) / de stopcontacten (nummers / stroomkring op de gemeentelijke aansluitkast aan waartoe deze toegang

bekomt en noteert de gegevens met het oog op de controle tijdens het gebruik van de kast. De gemeentelijke aansluitkast moet te allen tijde gemakkelijk toegankelijk blijven voor de gemeentelijke afgevaardigde, zodat het toezicht steeds mogelijk is.

#### Aansluitkabel van de foorexploitant

Met het oog op het aftakken van de eigen foorinstallatie levert de foorexploitant een soepele kabel met versterkte buitenmantel volgens NBN C32-131 H07RN-F (CTFB-N) van een aan het installatievermogen aangepaste geleiderdoorsnede en voorzien van de overeenkomende industriële EN 60309-1/ en 60309-2 stekker, nl. minimum 5 G 6 met stekker 32A of minimum 5 G 10 met stekker 63 A. Voor eenfasige toepassingen moet H07RN-F (CTFB-N) kabel 3 G 6 of 3 G 10 worden gebruikt met tweepolige stekker met aarding EN 60309-1 / EN 60309-2.

Op het uiteinde van de kabel is de naam aangebracht van de foorexploitant.

#### Aarding

Wat de terbeschikkingstelling van de aarding betreft, geldt het volgende principe:

1. Indien voor de foorexploitant omwille van het regelmatig karakter een vaste gemeentelijk aansluitkast voorzien is, wordt de aarding ter beschikking gesteld van de foorexploitant. In dit geval met de kabel die gebruikt wordt voor de verbinding met de gemeentelijke aansluitkast uitgerust zijn met een groen/gele geleider.
2. Indien het om een plaats gaat met occasioneel karakter, moet de foorexploitant op eigen kosten een aarding plaatsen. In dit geval moet hij de aarding laten controleren door een erkend organisme. De aansluiting zal slechts na de controle kunnen worden uitgevoerd. Een aansluitkabel die een groen/gele geleider bevat, mag niet aangesloten worden op de aarding van de foorexploitant.

De foorexploitant zal bij iedere aansluiting van zijn verbindingskabel op de gemeentelijke aansluitkast de continuïteit van de aardgeleider controleren. De verbinding van de aardgeleider met het verdeelbord van de foorinstallatie moet op een correcte wijze worden uitgevoerd.

#### Automatische differentieelschakelaar

Overeenkomstig artikel 97.02 van het AREI moeten de beschermingsgeleiders, welke ook de voedingswijze is, met uitzondering van zeer lage voedingsspanning, verbonden zijn met een aardelektrode, waarvan de spreidingsweerstand niet groter is dan 500 Ohm.

Alle stroombanen van de installaties van de foorexploitant, met uitzondering van deze, gevoed op zeer lage veiligheidsspanning, moeten ten minste beschermd zijn door een automatische differentieelschakelaar waarvan de aanspreekstroom niet groter is dan 100 mA of door een beschermingsinrichting tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking met een gelijkwaardige veiligheid. De test van de automatische differentieelschakelaars zoals voorzien in artikel 85.12 van het AREI dient door de foorexploitant te worden uitgevoerd onmiddellijk na de verbinding van de stekker in de gemeentelijke aansluitkast. De test moet uitwijzen dat de voeding werkelijk onderbroken wordt.

Ieder verslag van een erkend keuringsorganisme moet de aanwezigheid van deze differentieelschakelaar vermelden.

#### Jaarlijkse keuring

De aarding en de differentieelschakelaar(s) van de installatie van de foorexploitant dienen jaarlijks te worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

De gemeentelijke afgevaardigde heeft elk moment het recht om het attest inzake jaarlijkse keuring van de foorexploitant in te zien.

Indien de gemeentelijke afgevaardigde oordeelt dat de bepalingen van het AREI worden overtreden en/of dat de veiligheid in het gedrang komt, heeft hij de bevoegdheid om alle verdere toegang onmiddellijk te weigeren. In geval van twijfel kan hij een beroep doen op de know-how van de distributienetbeheerder.

Elke onrechtmatige toegang of onderverhuring door de foorexploitant zal gerechtelijk worden vervolgd.

#### **Artikel 5: aansprakelijkheid**

De gemeente stelt naar best vermogen de aangeboden energie ter beschikking via de aansluitkast aan de foorexploitant. Nochtans kan de gemeente niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen

en dient zij in dit geval noch een schadevergoeding noch een vermindering van de gebruiksvergoeding aan de foorexploitant toe te staan.

De foorexploitant dient de nodige schikkingen te treffen om iedere oorzaak van beschadiging te vermijden. Hij is aansprakelijk voor alle schade die hij door onoordeelkundig gebruik aan de gemeentelijke aansluitkast veroorzaakt. Hij dient de gemeentelijke afgevaardigde onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke beschadiging, afwijking of elke niet-conformiteit aan de wettelijke voorschriften die hij redelijkerwijze kan vaststellen.

De foorexploitant dient verzekerd te zijn voor de schade die hij door het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast aan deze kast en aan derden kan veroorzaken.

#### **Artikel 6: bevoegdheid**

Ingeval van betwisting tussen de gemeente en de foorexploitant is het de meest gerede partij die het geschil aanhangig maakt bij het vredegerecht of de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de gemeente.

#### **Artikel 7:**

Deze retributie gaat in de vijfde dag volgend op de dag van de bekendmaking door aanplakking zoals voorgeschreven door de gemeentewet.

#### **Artikel 8 :**

Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de Heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.

#### **Artikel 9:**

Van dit besluit zal conform het decreet van 28.04.1993 inzake het administratief toezicht, zoals gewijzigd bij decreet van 15.07.2002, melding worden gegeven.

\* \* \*